



Administration Communale

Service des eaux
Route de Salavaux 1a
CH-1595 Faoug

Rapport d'analyse d'échantillon :252682-1

Emission du rapport 25 octobre 2025

N° de client	00334
N° de dossier	2500929
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	<i>Cheistophe Berney</i>
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	15.10.2025
Date de réception	15.10.2025
Conditions météo et température ambiante	Sec
Point de prélèvement	252682 : <i>Faoug, Les Vouats 11</i>
(identification, description, état)	252683 : <i>Faoug, Impasse de la Douanne 3</i>

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni *Escherichia Coli*, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 252682 - 22683

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	252682	252683
				Faug Les Vouats 11	Faug Impasse de la Douanne 3
Heure de prélèvement				09h11	09h15
Nombre de flacons				1	1
Température			°C	n/a	n/a
Traitement				n/a	n/a
Métaux lourds					
Fer total (Fe)	7.2-MOD-003-01-01	17.10.2025	µg/l	134	45.8
Fer II par colorimétrie (Fe ²⁺)	7.2-MOD-004.16.19	15.10.2025	µg/l	8.00	20.0
Fer III (Fe ³⁺)	Calcul	15.10.2025	µg/l	126	25.8

